

# Régulateur numérique de température

**E5CC / E5EC**

**Une nouvelle norme en matière de régulation de température.**

**E5CC (48 x 48 x 60 mm) / E5EC (48 x 96 x 60 mm)**

- Grand affichage LCD blanc facile à lire, même de loin
- Configuration et fonctionnement simples
- Régulation précise et rapide
- Large gamme de configurations d'E/S pour un éventail d'applications élargi



48 x 48 mm (1/16 DIN)

**E5CC**



48 x 96 mm (1/8 DIN)

**E5EC**

# Régulateur numérique de température

# E5CC (48 × 48 mm)

**Grand affichage LCD blanc facile à lire, même de loin**  
**Configuration et fonctionnement simples**  
**Régulation précise et rapide**  
**Large gamme de configurations**  
**d'E/S pour éventail d'applications élargi**




48 × 48 mm  
E5CC

- Grand affichage LCD blanc avec caractères de 15,2 mm de haut pour une meilleure lisibilité
- Configuration et paramétrage aisé avec CX-Thermo (vendu séparément)
- Période de contrôle de 50 ms
- Plage étendue d'E/S : 3 sorties auxiliaires, 4 entrées événement, sortie de transfert et SP distants
- Boîtier court de 60 mm de profondeur seulement
- Configuration aisée avec le logiciel CX-Thermo (Windows XP, 7), sans alimentation supplémentaire via un câble de conversion USB

⚠ Consultez la section Précautions de sécurité, page 30.

## Principales fonctions d'E/S



Cette fiche technique sert de référence pour choisir les produits.

Veillez à consulter les manuels suivants concernant les précautions relatives aux applications et concernant d'autres informations sur le fonctionnement avant d'essayer d'utiliser le produit.

Manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5CC / E5EC (Cat. n° H174)

Manuel d'utilisation des communications des régulateurs numériques E5CC / E5EC (Cat. n° H175)

## Légende des références et modèles standard

### Légende des références

E5CC-□□ □□□□-□□□□ (Exemple : E5CC-RX3A5M-000)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Modèle	①	②	③	④	⑤	⑥	Signification				
	Sorties de contrôle 1 et 2	Nombre de sorties auxiliaires	Tension d'alimentation	Type de borne	Type d'entrée	Options					
E5CC							48 × 48 mm				
							Sortie de contrôle 1		Sortie de contrôle 2		
	RX						Sortie relais		Aucune		
	QX						Sortie tension (pour commande de relais statique)		Aucune		
*1	CX						Sortie courant analogique *2		Aucune		
	QQ						Sortie tension (pour commander un relais statique)		Sortie tension (pour commander un relais statique)		
		3					3 (une commune)				
			A				100 à 240 Vc.a.				
			D				24 Vc.a. / Vc.c.				
				5			Bornes à vis (avec capot)				
					M		Entrée universelle				
							Alarme HB et alarme HS	Communications	Entrées événement	Entrée SP distant	Sortie de transfert
							000	---	---	---	---
						*1	001	1	---	2	---
						*1	003	2 (pour éléments chauffants triphasés)	RS-485	---	---
							004	---	RS-485	2	---
							005	---	---	4	---
							006	---	---	2	Fournie.
							007	---	---	2	Fournie.

\*1. Les options avec alarmes HB et HS (001 et 003) ne peuvent pas être sélectionnées si une sortie courant est sélectionnée pour la sortie de contrôle.

\*2. La sortie de contrôle ne peut pas être utilisée comme sortie de transfert.

## Régulation chaud et froid

### ● Utilisation de la régulation chaud et froid

#### ① Affectation de la sortie de contrôle

S'il n'existe aucune sortie de contrôle 2, une sortie auxiliaire est utilisée comme sortie de contrôle de refroidissement.

S'il existe une sortie de contrôle 2, les deux sorties de contrôle sont utilisées pour le chauffage et le refroidissement.

(Quelle que soit la sortie utilisée pour le chauffage et celle utilisée pour le refroidissement.)

#### ② Contrôle

Si le contrôle PID est utilisé, vous pouvez le configurer séparément pour le chauffage et le refroidissement.

Cela vous permet de gérer des systèmes de contrôle possédant des caractéristiques de réaction au chauffage et au refroidissement différentes.

## Produits en option (à commander séparément)

### Câble de conversion USB-série

Modèle
E58-CIFQ2

### Cache-bornes

Modèle
E53-COV17
E53-COV23

**Remarque :** L'E53-COV10 ne peut pas être utilisé.  
Pour connaître les dimensions de montage,  
reportez-vous à la page 11.

### Couverture étanche

Modèle
Y92S-P8

**Remarque :** Cette couverture étanche est fournie avec le régulateur numérique de température.

### Transformateurs de courant (TC)

Diamètre du trou	Modèle
5,8 mm	E54-CT1
12,0 mm	E54-CT3

### Adaptateur

Modèle
Y92F-45

**Remarque :** Utilisez cet adaptateur si le panneau a déjà été préparé pour un régulateur E5B□.

### Capot étanche

Modèle
Y92A-48N

**Remarque :** Ce capot est conforme aux normes d'étanchéité IP66 et NEMA 4X.  
Panneau avant : protection IP66.

### Adaptateur pour montage

Modèle
Y92F-49

**Remarque :** Cet adaptateur de montage est fourni avec le régulateur numérique de température.

### Couvertures

Type	Modèle
Couverture dure	Y92A-48H
Couverture souple	Y92A-48D

### Logiciel de support CX-Thermo

Modèle
EST2-2C-MV4

**Remarque :** CX-Thermo version 4.4 ou supérieure est requis pour l'E5CC.

## Caractéristiques techniques

### Valeurs nominales

<b>Tension d'alimentation</b>	A dans le numéro de modèle : 100 à 240 Vc.a., 50 / 60 Hz D dans le numéro de modèle : 24 Vc.a., 50 / 60 Hz, 24 Vc.c.	
<b>Plage tension de fonctionnement</b>	85 à 110 % de la tension d'alimentation nominale	
<b>Consommation d'énergie</b>	Modèles avec sélection d'option 000 : 5,2 VA max. à 100 à 240 Vc.a., et 3,1 VA max. à 24 Vc.c. ou 1,6 W max. à 24 Vc.c. Tous les autres modèles : 6,5 VA max. à 100 à 240 Vc.a., et 4,1 VA max. à 24 Vc.c. ou 2,3 W max. à 24 Vc.c.	
<b>Entrée de capteur</b>	Modèles à entrées de température Thermocouple : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W ou PL II Sonde à résistance platine : Pt100 ou JPt100 Capteur de température infrarouge : 10 à 70 °C, 60 à 120 °C, 115 à 165 °C ou 140 à 260 °C Entrée analogique Entrée courant : 4 à 20 mA ou 0 à 20 mA Entrée tension : 1 à 5 V, 0 à 5 V ou 0 à 10 V	
<b>Impédance d'entrée</b>	Entrée courant : 150 Ω max., entrée tension : 1 MΩ min. (Utilisez une connexion 1:1 lors de la connexion du ES2-HB / THB.)	
<b>Mode de contrôle</b>	Régulation ON / OFF ou 2 boucles PID (avec réglage automatique)	
<b>Sortie de contrôle</b>	<b>Sortie relais</b>	SPST-NO, 250 Vc.a., 3 A (charge résistive), durée de vie électrique : 100 000 opérations, charge minimum applicable : 5 V, 10 mA *
	<b>Sortie tension (pour commande de relais statique)</b>	Tension de sortie : 12 Vc.c. ± 20 % (PNP), courant de charge max. : 21 mA, avec circuit de protection contre les courts-circuits
	<b>Sortie courant</b>	4 à 20 mA c.c. / 0 à 20 mA c.c., charge : 500 Ω max., résolution : env. 10 000
<b>Sortie auxiliaire</b>	<b>Nombre de sorties</b>	3
	<b>Caractéristiques de sortie</b>	Sorties relais N.O., 250 Vc.a., Modèles à 3 sorties : 2 A (charge résistive), durée de vie électrique : 100 000 opérations, charge minimum applicable : 10 mA à 5 V
<b>Entrée événement</b>	<b>Nombre d'entrées</b>	2 ou 4 (en fonction du modèle)
	<b>Caractéristiques d'entrée de contact externe</b>	Entrée contact : ON : 1 kΩ max., OFF : 100 kΩ min.
		Entrée sans contact : ON : Tension résiduelle : 1,5 V max., OFF : Courant de fuite : 0,1 mA max. Flux de courant : env. 7 mA par point
<b>Sortie de transfert</b>	<b>Nombre de sorties</b>	1 (uniquement sur les modèles à une sortie de transfert)
	<b>Caractéristiques de sortie</b>	Sortie contact : 4 à 20 mA c.c., charge : 500 Ω max., résolution : env. 10 000 Sortie tension analogique : 1 à 5 Vc.c., charge : 1 kΩ max., résolution : Environ 10 000
<b>Méthode de réglage</b>	Réglage numérique à l'aide des touches du panneau avant	
<b>Entrée SP distant</b>	Entrée courant : 4 à 20 mA c.c. ou 0 à 20 mA c.c. (impédance d'entrée : 150 Ω max.) Entrée tension : 1 à 5 V, 0 à 5 V ou 0 à 10 V (impédance d'entrée : 1 MΩ min.)	
<b>Méthode d'indication</b>	Affichage numérique à 11 segments et voyants individuels Hauteur des caractères : PV : 15,2 mm, SV : 7,1 mm	
<b>Points de consigne multiples</b>	Jusqu'à huit points de consigne (SP0 à SP7) peuvent être enregistrés et sélectionnés au moyen d'entrées événement, des touches ou des communications série.	
<b>Autres fonctions</b>	Sortie manuelle, régulation chaud / froid, alarme rupture de boucle, rampe SP, autres fonctions d'alarme, alarme de dysfonctionnement d'élément chauffant (y compris alarme de dysfonctionnement du relais statique (HS)), AT 40 %, AT 100 %, limiteur MV, filtre numérique d'entrée, auto-adaptativité, réglage robuste, décalage d'entrée PV, Exécution / Arrêt, fonctions de protection, opération d'extraction de la racine carrée, limite de taux de variation de MV, calculs simples, affichage d'état de la température, programmation simple, moyenne mobile de la valeur d'entrée et réglage de luminosité de l'affichage	
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	-10 à 55 °C (sans givrage ni condensation), pour garantie de 3 ans : -10 à 50 °C (sans givre ni condensation)	
<b>Humidité ambiante de fonctionnement</b>	25 à 85 %	
<b>Température de stockage</b>	-25 à 65 °C (sans givre ni condensation)	


























\* Vous ne pouvez pas sélectionner de sortie relais ou de sortie courant pour la sortie de contrôle 2.



## Sorties d'alarme


Chaque alarme peut être réglée séparément selon l'un des 19 types d'alarmes suivants. La valeur par défaut est 2. Limite supérieure (voir note). Des sorties auxiliaires sont affectées aux alarmes. Des temporisations ON et OFF (0 à 999 s) peuvent également être spécifiées.

**Remarque :** Sur les modèles avec alarmes HB ou HS, l'alarme 1 est réglée par défaut sur une alarme élément chauffant (HA) et le paramètre Type d'alarme 1 ne s'affiche pas. Pour utiliser l'alarme 1, définissez-la comme affectation de sortie.


Valeur de consigne	Type d'alarme	Fonctionnement sortie d'alarme		Description des fonctions
		Lorsque la valeur d'alarme X est positive	Lorsque la valeur d'alarme X est négative	
0	Alarme OFF	Sortie OFF		Aucune alarme
1	Limites supérieure et inférieure*1		*2	Réglez l'écart dans le point de consigne en définissant les limites supérieure (H) et inférieure (L) de l'alarme. L'alarme est ON lorsque la PV n'est pas comprise dans cette plage de déviation.
2	Limite supérieure			Réglez l'écart ascendant dans le point de consigne en définissant la valeur d'alarme (X). L'alarme est ON lorsque la PV est supérieure au SP d'une valeur au moins égale à la déviation.
3	Limite inférieure			Réglez l'écart descendant dans le point de consigne en définissant la valeur d'alarme (X). L'alarme est ON lorsque la PV est inférieure au SP d'une valeur au moins égale à la déviation.
4	Plage limite supérieure et inférieure*1		*3	Réglez l'écart dans le point de consigne en définissant les limites supérieure (H) et inférieure (L) de l'alarme. L'alarme est ON lorsque la PV est comprise dans cette plage de déviation.
5	Limite supérieure et inférieure avec séquence stand-by*1		*4	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite supérieure et inférieure (1). *6
6	Limite supérieure avec séquence stand-by			Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite supérieure (2). *6
7	Limite inférieure avec séquence stand-by			Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite inférieure (3). *6
8	Limite supérieure valeur absolue			L'alarme passe à ON si la valeur du process est supérieure à la valeur d'alarme (X), quel que soit le point de consigne.
9	Limite inférieure valeur absolue			L'alarme passe à ON si la valeur du process est inférieure à la valeur d'alarme (X), quel que soit le point de consigne.
10	Limite supérieure valeur absolue avec séquence stand-by			Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite supérieure de valeur absolue (8). *6
11	Limite inférieure valeur absolue avec séquence stand-by			Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite inférieure de valeur absolue (9). *6
12	LBA (type d'alarme 1 uniquement)	-		*7
13	Alarme taux de variation PV	-		*8
14	Limite supérieure de valeur absolue SP			Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON lorsque le point de consigne (SP) est supérieur à la valeur d'alarme (X).
15	Limite inférieure de valeur absolue SP			Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON si le point de consigne (SP) est inférieur à la valeur d'alarme (X).
16	Limite supérieure valeur absolue MV *9			Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON lorsque la variable manipulée (MV) est supérieure à la valeur d'alarme (X).
17	Limite inférieure de valeur absolue MV *9			Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON lorsque la variable manipulée (MV) est inférieure à la valeur d'alarme (X).
18	Limite supérieure valeur absolue RSP *10			L'alarme se règle sur ON si le SP distant (RSP) est supérieur à la valeur d'alarme (X).
19	Limite inférieure de valeur absolue RSP *10			L'alarme se règle sur ON si le SP distant (RSP) est inférieur à la valeur d'alarme (X).

\*1 Si vous sélectionnez les valeurs 1, 4 ou 5, vous pouvez définir les valeurs limites inférieure et supérieure séparément pour chaque type d'alarme. Ces valeurs sont exprimées avec les lettres « L » et « H ».

\*2 Valeur de consigne : 1, alarme limite supérieure et inférieure



\*3 Valeur de consigne : 4, plage limite supérieure et inférieure



\*4 Valeur de consigne : 5, limite supérieure et inférieure avec séquence stand-by

Pour l'alarme de limite supérieure et inférieure décrite ci-dessus \*2

- Cas 1 et 2  
Toujours OFF lorsque l'hystérésis de la limite supérieure et celle de la limite inférieure se chevauchent.
- Cas 3 : Toujours OFF

\*5. Valeur de consigne : 5, Limite inférieure et supérieure avec séquence stand-by  
Toujours à OFF lorsque l'hystérésis de la limite supérieure et celle de la limite inférieure se chevauchent.

\*6 Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5CC / E5EC (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur le fonctionnement de la séquence stand-by.

\*7 Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5CC / E5EC (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur l'alarme de rupture de boucle (LBA).

\*8 Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5CC / E5EC (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur l'alarme taux de variation PV.

\*9 Lors de la régulation chaud / froid, l'alarme de limite supérieure valeur absolue MV fonctionne uniquement pour le chauffage et l'alarme de limite inférieure valeur absolue MV fonctionne uniquement pour le refroidissement.

\*10 Cette valeur ne s'affiche que si une entrée SP distant est utilisée. Elle fonctionne à la fois en modes SP local et SP distant.

## Caractéristiques

<b>Précision d'affichage (à la température ambiante de 23 °C)</b>	Thermocouple : $(\pm 0,3 \%$ de la valeur indiquée ou $\pm 1 \text{ °C}$ , selon la valeur la plus élevée) $\pm 1$ chiffre max.*1 Sonde à résistance platine : $(\pm 0,2 \%$ de la valeur indiquée ou $\pm 0,8 \text{ °C}$ , selon la valeur la plus élevée) $\pm 1$ chiffre max. Entrée analogique : $\pm 0,2 \%$ pleine échelle $\pm 1$ chiffre max. Entrée TC : $\pm 5 \%$ pleine échelle $\pm 1$ chiffre max.	
<b>Précision de la sortie de transfert</b>	$\pm 0,3 \%$ pleine échelle max.	
<b>Type d'entrée SP distant</b>	$\pm 0,2 \%$ pleine échelle $\pm 1$ chiffre max.	
<b>Influence de la température*2</b>	Entrée de thermocouple (R, S, B, W, PL II) : $\pm 1 \%$ de PV ou $\pm 10 \text{ °C}$ , la valeur la plus grande étant retenue) $\pm 1$ chiffre max. Autres entrées de thermocouple : $(\pm 1 \%$ de PV ou $\pm 4 \text{ °C}$ , la valeur la plus grande étant retenue) $\pm 1$ chiffre max.*3	
<b>Influence de la tension*2</b>	Sonde à résistance platine : $\pm 1 \%$ de PV ou $\pm 2 \text{ °C}$ , la valeur la plus grande étant retenue) $\pm 1$ chiffre max. Entrée analogique : $(\pm 1 \%$ pleine échelle) $\pm 1$ chiffre max. Entrée TC : $(\pm 5 \%$ pleine échelle) $\pm 1$ chiffre max. Entrée SP distant : $(\pm 1 \%$ pleine échelle) $\pm 1$ chiffre max.	
<b>Période d'échantillonnage d'entrée</b>	50 ms	
<b>Hystérésis</b>	Entrée de température : 0,1 à 999,9 °C ou °F (par unité de 0,1°C ou °F)*4 Entrée analogique : 0,01 à 99,99 % pleine échelle (par unité de 0,01 % pleine échelle)	
<b>Bande proportionnelle (P)</b>	Entrée de température : 0,1 à 999,9 °C ou °F (par unité de 0,1°C ou °F)*4 Entrée analogique : 0,1 à 999,9 % pleine échelle (par unité de 0,1 % pleine échelle)	
<b>Temps intégral (I)</b>	0 à 9 999 s (par unité de 1 s), 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*5	
<b>Temps dérivé (D)</b>	0 à 9 999 s (par unité de 1 s), 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*5	
<b>Bande proportionnelle (P) pour le refroidissement</b>	Entrée de température : 0,1 à 999,9 °C ou °F (par unité de 0,1 °C ou °F)*4 Entrée analogique : 0,1 à 999,9 % pleine échelle (par unité de 0,1 % pleine échelle)	
<b>Temps intégral (I) pour le refroidissement</b>	0 à 9 999 s (par unité de 1 s), 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*5	
<b>Temps dérivé (D) pour le refroidissement</b>	0 à 9 999 s (par unité de 1 s), 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*5	
<b>Période de contrôle</b>	0,1, 0,2, 0,5, 1 à 99 s (par unité de 1 s)	
<b>Valeur de réinitialisation manuelle</b>	0,0 à 100 % (par unité de 0,1 %)	
<b>Plage de réglage d'alarme</b>	-1 999 à 9 999 (la position de la virgule dépend du type d'entrée)	
<b>Effet de la résistance source du signal</b>	Thermocouple : 0,1°C / $\Omega$ max. (100 $\Omega$ max.) Sonde à résistance platine : 0,1 °C / $\Omega$ max. (10 $\Omega$ max.)	
<b>Résistance d'isolement</b>	20 M $\Omega$ min. (à 500 Vc.c.)	
<b>Rigidité diélectrique</b>	2 300 Vc.a., 50 ou 60 Hz pendant 1 minute (entre des bornes de charge différente)	
<b>Vibration</b>	<b>résistance</b>	10 à 55 Hz, 20 m/s <sup>2</sup> de 10 min. chacune dans les directions X, Y et Z
	<b>Dysfonctionnement</b>	10 à 55 Hz, 20 m/s <sup>2</sup> pendant 2 heures dans chacune des directions X, Y et Z
<b>Destruction</b>	<b>Résistance aux chocs</b>	100 m/s <sup>2</sup> , 3 fois dans chacune des directions X, Y et Z
	<b>Dysfonctionnement</b>	300 m/s <sup>2</sup> , 3 fois dans chacune des directions X, Y et Z
<b>Poids</b>	Régulateur : environ 120 g, support de montage : environ 10 g	
<b>Classe de protection</b>	panneau avant : IP66, boîtier arrière : IP20, bornes : IP00	
<b>Protection de la mémoire</b>	Mémoire non volatile (nombre d'écritures : 1 000 000 fois)	
<b>Outil de configuration</b>	CX-Thermo version 4.4 ou supérieure	
<b>Port d'outil de configuration</b>	Panneau supérieur de l'E5CC : Un câble de conversion USB-série E58-CIFQ2 est utilisé pour connecter un port USB de l'ordinateur au port situé sur le panneau supérieur de l'E5CC.*6	
<b>Normes</b>	<b>Normes approuvées</b>	UL 61010-1, CSA C22.2 N° 611010-1 (évaluation de l'UL)
	<b>Normes respectées</b>	EN 61010-1 (IEC 61010-1) : niveau de pollution 2, surintensité de catégorie II
<b>CEM</b>	<b>IEM :</b>	EN61326
	<b>Puissance du champ électromagnétique des interférences par rayonnement :</b>	EN 55011 Groupe 1, classe A
	<b>Tension parasite aux bornes :</b>	EN 55011 Groupe 1, classe A
	<b>EMS :</b>	EN 61326
	<b>Immunité aux décharges électrostatiques :</b>	EN 61000-4-2
	<b>Immunité au champ électromagnétique :</b>	EN 61000-4-3
	<b>Résistance bruit en créneaux :</b>	EN 61000-4-4
	<b>Immunité aux perturbations émises :</b>	EN 61000-4-6
	<b>Immunité aux surtensions :</b>	EN 61000-4-5
	<b>Immunité aux baisses tension / interruptions tension :</b>	EN 61000-4-11

\*1 La précision d'indication des thermocouples K dans la plage -200 à 1 300 °C, des thermocouples T et N à une température de -100 °C ou moins et des thermocouples U et L à n'importe quelle température est de  $\pm 2 \text{ °C} \pm 1$  chiffre maximum. La précision d'indication du thermocouple B à une température maximale de 400 °C n'est pas spécifiée. La précision d'indication des thermocouples B dans la plage 400 à 800 °C est de  $\pm 3 \text{ °C}$  max. La précision d'indication des thermocouples R et S à une température de 200 °C max. est de  $\pm 3 \text{ °C} \pm 1$  chiffre max. La précision d'indication des thermocouples W est de  $\pm 0,3$  de PV ou  $\pm 3 \text{ °C}$ , selon la valeur la plus élevée,  $\pm 1$  chiffre max. La précision d'indication des thermocouples PL II est de  $\pm 0,3$  de PV ou  $\pm 2 \text{ °C}$ , selon la valeur la plus élevée,  $\pm 1$  chiffre max.

\*2 Température ambiante : -10 °C à 23 °C à 55 °C, plage de tension : -15 % à 10 % de la tension nominale

\*3 Thermocouple K à -100 °C max. :  $\pm 10 \text{ °C}$  max.

\*4 « EU » signifie Engineering Unit (unité de mesure) et sert d'unité après la mise à l'échelle. Pour un capteur de température, l'EU est °C ou °F.

\*5 L'unité est déterminée par la valeur du paramètre Unité de temps intégral / dérivé.

\*6 Les communications externes (RS-485) et les communications par câble de conversion USB-série peuvent être utilisées simultanément.

## Câble de conversion USB-série

<b>Système d'exploitation utilisable</b>	Windows 2000, XP, Vista ou 7
<b>Logiciel utilisable</b>	CX-Thermo version 4.4 ou supérieure
<b>Modèles applicables</b>	E5CC / E5EC et E5CB
<b>Norme d'interface USB</b>	Conforme à la spécification USB 1.1
<b>Vitesse DTE</b>	38 400 bps
<b>Caractéristiques des connecteurs</b>	Ordinateur : USB (fiche de type A) Régulateur numérique de température : Port d'outil de configuration
<b>Alimentation</b>	Alimentation par bus (fournie par un contrôleur hôte USB)*
<b>Tension d'alimentation</b>	5 Vc.c.
<b>Consommation de courant</b>	450 mA max.
<b>Tension de sortie</b>	4,7 ± 0,2 Vc.c. (fournie par le câble de conversion série UBS au régulateur numérique de température)
<b>Courant de sortie</b>	250 mA max. (fournie par le câble de conversion série UBS au régulateur numérique de température)
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	0 à 55 °C (sans givrage ni condensation)
<b>Humidité ambiante de fonctionnement</b>	10 à 80 %
<b>Température de stockage</b>	-20 à 60 °C (sans givre ni condensation)
<b>Humidité de stockage</b>	10 à 80 %
<b>Altitude</b>	2 000 m max.
<b>Poids</b>	Environ 120 g

\* Utilisez un port haute puissance pour le port USB.

**Remarque :** Un pilote doit être installé sur l'ordinateur. Reportez-vous aux instructions d'installation fournies dans le manuel d'utilisation du câble de conversion.

## Caractéristiques techniques de communication

<b>Méthode de connexion de la ligne de transmission</b>	RS-485 : multipoint
<b>Communications</b>	RS-485 (deux fils, semi-duplex)
<b>Méthode de synchronisation</b>	Synchronisation Marche / Arrêt
<b>Protocole</b>	CompoWay / F ou Modbus
<b>Vitesse de transmission</b>	19 200, 38 400 ou 57 600 bps
<b>Code de transmission</b>	ASCII
<b>Longueur de bits de données*</b>	7 ou 8 bits
<b>Longueur du bit d'arrêt*</b>	1 ou 2 bits
<b>Détection d'erreur</b>	Parité verticale (aucune, paire, impaire) Caractère de contrôle par blocs (BCC) avec CompoWay / F ou CRC-16 Modbus
<b>Contrôle de flux</b>	Aucun
<b>Interface</b>	RS-485
<b>Fonction de relance</b>	Aucune
<b>Tampon de communication</b>	217 octets
<b>Délai d'attente réponse communication</b>	0 à 99 ms Par défaut : 20 ms

\* La vitesse de transmission, la longueur de bits de données, la longueur du bit d'arrêt et la parité verticale peuvent être réglées individuellement à l'aide du niveau de réglage des communications.

## Caractéristiques nominales du transformateur de courant (à commander séparément)

<b>Rigidité diélectrique</b>	1 000 Vc.a. pendant 1 min.
<b>Résistance aux vibrations</b>	50 Hz, 98 m/s <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	E54-CT1 : environ 11,5 g, E54-CT3 : environ 50 g
<b>Accessoires (E54-CT3 uniquement)</b>	Armatures (2) Fiches (2)

## Alarmes de dysfonctionnement de l'élément chauffant et alarmes de dysfonctionnement du relais statique

<b>Entrée TC (pour détection du courant de l'élément chauffant)</b>	Modèles avec détection pour les éléments chauffants monophasés : une entrée Modèles avec détection pour les éléments chauffants monophasés ou triphasés : deux entrées
<b>Courant maximum dans l'élément chauffant</b>	50 A c.a.
<b>Précision d'indication du courant d'entrée</b>	± 5 % pleine échelle ± 1 chiffre max.
<b>Plage de sélection de l'alarme de dysfonctionnement d'élément chauffant*1</b>	0,1 à 49,9 A (par unité de 0,1 A) Temps ON de détection minimum : 100 ms*3
<b>Plage de réglage d'alarme de panne du relais statique*2</b>	0,1 à 49,9 A (par unité de 0,1 A) Temps ON de détection minimum : 100 ms*4


\*1 Dans le cas des alarmes de dysfonctionnement de l'élément chauffant, le courant de l'élément chauffant est mesuré lorsque la sortie de contrôle est ON, et la sortie passe à ON si le courant de l'élément chauffant est inférieur à la valeur de consigne (c.-à-d. la valeur du courant de détection du dysfonctionnement de l'élément chauffant).

\*2 Dans le cas des alarmes de panne du relais statique, le courant de l'élément chauffant est mesuré lorsque la sortie de contrôle est OFF, et la sortie passe à ON si le courant de l'élément chauffant est supérieur à la valeur de consigne (c.-à-d. la valeur du courant de détection de panne du relais statique).

\*3 La valeur est 30 ms pour une période de contrôle de 0,1 ou 0,2 s.

\*4 La valeur est 35 ms pour une période de contrôle de 0,1 ou 0,2 s.

## Courbe de durée de vie électrique des relais (valeurs de référence)



# E5CC

## Connexions externes

### E5CC

E5CC-□□ 3 □ 5 M - □□□□  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  
 ↑  
 Type de borne


**Sortie de contrôle 1**  
 Sortie relais  
 250 Vc.a., 3 A  
 (charge résistive)  
 Sortie tension (pour commande de relais statique)  
 12 Vc.c., 21 mA  
 Sortie courant  
 0 à 20 mA c.c.  
 4 à 20 mA c.c.  
 Charge : 500 Ω max.

**Sortie de contrôle 2**  
 Sortie tension (pour commande de relais statique)  
 12 Vc.c., 21 mA

**Sorties auxiliaires 1 à 3**  
 Sorties relais  
 Modèles à 3 sorties  
 auxiliaires : 250 Vc.a., 2 A  
 (charge résistive)


E5CC est défini pour un thermocouple de type K (type d'entrée = 5) par défaut. Une erreur d'entrée (s.err) se produira si le réglage du type d'entrée ne correspond pas au capteur de température. Vérifiez le type d'entrée.

#### (1) Sorties de contrôle 1, 2




#### (2) Sorties auxiliaires

Sorties auxiliaires 1, 2, 3




#### (5) Entrée de capteur (température / analogique)




#### (3) Alimentation d'entrée

100 à 240 Vc.a.    24 Vc.a. / Vc.c.




#### (6) Options



- Remarque :**
1. L'application des bornes dépend du modèle.
  2. Ne câblez pas les bornes qui sont affichées en gris.
  3. Pour être conforme aux normes CEM, le câble de raccordement du capteur doit mesurer 30 m maximum. Si la longueur du câble dépasse 30 m, il ne peut pas être compatible avec les normes CEM.
  4. Connectez des câbles sertis de cosses M3.

## Schémas de bloc d'isolement / isolation

### Modèles à 3 sorties auxiliaires




- : Isolement renforcé
- : Isolation fonctionnelle

**Remarque :** Les sorties auxiliaires 1 à 3 ne sont pas isolées.

## Nomenclature

E5CC





## Dimensions

(Unité : mm)

## Régulateurs


E5CC




- L'épaisseur recommandée du panneau est comprise entre 1 et 5 mm.
- Le montage en groupe n'est pas possible en position verticale (maintenez l'espace de montage spécifié entre les régulateurs).
- Pour monter le régulateur en version étanche, insérez la couverture étanche autour du régulateur.
- Si plusieurs régulateurs sont montés, la température ambiante ne doit pas dépasser la température autorisée spécifiée.

## Accessoires (à commander séparément)


- Câble de conversion USB-série E58-CIFQ2




- Cache-bornes E53-COV17



- Cache-bornes E53-COV23 (Trois caches fournis.)





## ● Couverture étanche Y92S-P8 (pour DIN 48 × 48)



En cas de perte ou de dommage, vous pouvez commander la couverture étanche séparément. La couverture étanche peut être utilisée pour obtenir une classe de protection IP66. (L'environnement de fonctionnement est susceptible d'entraîner une détérioration, un rétrécissement ou un durcissement de la couverture étanche. Il est dès lors conseillé d'effectuer un remplacement périodique pour garantir le niveau d'étanchéité spécifié dans IP66. Le moment du remplacement périodique dépend de l'environnement de fonctionnement. Veuillez à confirmer ce point à votre site. On prend en général trois ans comme base. OMRON ne peut en aucun cas être tenu responsable du degré d'étanchéité à l'eau si le client ne procède pas au remplacement périodique.) Vous ne devez pas installer la couverture étanche si une structure étanche n'est pas requise.


## ● Transformateurs de courant

### E54-CT1




### Courant passant (Io) en fonction de la tension de sortie (Eo) (valeurs de référence) E54-CT1

Courant continu maximal élément chauffant : 50 A (50 / 60 Hz)  
Nombre d'enroulements : 400 ± 2  
Résistance des enroulements : 18 ± 2 Ω




### E54-CT3




### Courant passant (Io) en fonction de la tension de sortie (Eo) (valeurs de référence) E54-CT3

Courant continu maximal élément chauffant : 120 A (50 / 60 Hz)  
(Le courant continu maximal élément chauffant pour un régulateur numérique de température OMRON est de 50 A.)  
Nombre d'enroulements : 400 ± 2  
Résistance des enroulements : 8 ± 0,8 Ω




### Accessoires E54-CT3


#### • Armature



#### Exemple de connexion



#### • Fiche






### ● Adaptateur

Y92F-45




Remarque : 1. Utilisez cet adaptateur si le panneau avant a déjà été préparé pour le modèle E5B□.

2. Seul le noir est disponible.

3. Vous ne pouvez pas utiliser le câble de conversion USB-série E58-CIFQ2 avec l'adaptateur Y92F-45. Si vous souhaitez utiliser le câble de conversion USB / série pour effectuer les réglages, faites-le avant d'installer le régulateur de température sur le panneau.




Monté sur l'E5CC




### ● Capot étanche

Y92A-48N




### ● Adaptateur pour montage

Y92F-49




### ● Capot de protection

Y92A-48D



### ● Capot de protection

Y92A-48H




## Fonctionnement

### Schéma des niveaux de réglage

Le schéma ci-dessous montre tous les niveaux de réglage. Pour accéder au niveau de configuration des fonctions avancées et au niveau d'étalonnage, vous devez entrer des mots de passe. Selon le réglage du niveau de protection et les conditions d'utilisation, certains paramètres ne s'affichent pas.

Le contrôle s'interrompt lorsque vous passez du niveau de fonctionnement au niveau de réglage initial.



\*1. Pour utiliser une procédure clé afin d'accéder au Niveau de contrôle manuel, réglez le paramètre Ajout de sélection auto / manuelle sur ON et le paramètre Configuration PF sur  $R_{-n}$  (Auto / Manuel).

\*2. L'affichage n° 1 clignote au centre lorsque vous maintenez les touches enfoncées pendant 1 s ou davantage.


## Affichage des erreurs (correction des erreurs)

Lorsqu'une erreur se produit, le code de l'erreur apparaît sur l'affichage n° 1 ou l'affichage n° 2.  
Prenez les mesures appropriées selon le code d'erreur affiché en vous reportant au tableau ci-dessous.

Affichage	Nom	Signification		Action	Fonctionnement
<i>S.ERR</i>	Erreur d'entrée	<p>La valeur d'entrée a dépassé la plage de contrôle.* Le type d'entrée n'est pas correctement défini. Le capteur est déconnecté ou court-circuité. Le capteur n'est pas correctement câblé. Le capteur n'est pas câblé.</p> <p>* Plage de contrôle Thermomètre à thermorésistance ou entrée de thermocouple : Limite inférieure SP – 20 °C à Limite supérieure SP + 20 °C (Limite inférieure SP – 40 °F à Limite supérieure SP + 40 °F) Entrée ESIB : Comme pour la plage d'entrée spécifiée. Entrée analogique : Plage de mise à l'échelle – 5 % à 105 %</p>		<p>Assurez-vous que le câblage de l'entrée est correct, et n'est pas brisé ou court-circuité. Vérifiez également le type d'entrée. Si vous ne constatez aucun problème lié au câblage ou aux paramètres du type d'entrée, réinitialisez l'alimentation. Si l'affichage reste inchangé, remplacez le régulateur numérique de température. Si l'affichage redevient normal, il est probable que cela provienne de parasites extérieurs affectant le système de commande. Vérifiez la présence de parasites extérieurs.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour un thermomètre à thermorésistance, l'entrée est considérée débranchée si la ligne A, B ou B' est brisée.</p>	<p>Lorsque l'erreur survient et s'affiche, la sortie d'alarme fonctionne comme si la limite supérieure avait été dépassée. Elle fonctionne également comme si la sortie de transfert avait dépassé la limite supérieure. Si une erreur d'entrée est affectée à une sortie de contrôle ou à une sortie auxiliaire, la sortie passe à ON lorsque l'erreur de sortie survient. Le message d'erreur apparaît sur l'affichage de la PV.</p> <p><b>Remarque :</b> 1. Les sorties de régulation chaud et froid passent à OFF. 2. Lorsque le paramètre MV manuel, MV à l'arrêt ou MV en cas d'erreur est défini, la sortie de contrôle est déterminée par la valeur de consigne.</p>
<i>CCCC</i>	Plage d'affichage dépassée	Inférieure à –1 999	Il ne s'agit pas d'une erreur. S'affiche si la plage de contrôle est supérieure à la plage d'affichage et si la PV dépasse la plage d'affichage. La PV s'affiche pour la plage spécifiée à gauche (le nombre sans virgule décimale).	-	Le contrôle se poursuit et le fonctionnement est normal. La valeur apparaît sur l'affichage de la PV. Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5CC / E5EC (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur la plage contrôlable.
<i>3333</i>		Supérieure à 9 999			
<i>E333</i>	Erreur de convertisseur A / N	Il y a erreur dans les circuits internes.		Réinitialisez d'abord l'alimentation. Si l'affichage reste inchangé, le régulateur doit être réparé. Si l'affichage redevient normal, la cause probable peut être des parasites extérieurs affectant le système de commande. Vérifiez la présence de parasites extérieurs.	Les sorties de contrôle, les sorties auxiliaires et les sorties de transfert passent à OFF. (La sortie courant sera d'environ 0 mA et la sortie tension analogique sera d'environ 0 V.)
<i>E111</i>	Erreur de mémoire	Il y a erreur dans le fonctionnement de la mémoire interne.		Réinitialisez d'abord l'alimentation. Si l'affichage reste inchangé, le régulateur doit être réparé. Si l'affichage redevient normal, la cause probable peut être des parasites extérieurs affectant le système de commande. Vérifiez la présence de parasites extérieurs.	Les sorties de contrôle, les sorties auxiliaires et les sorties de transfert passent à OFF. (La sortie courant sera d'environ 0 mA et la sortie de tension linéaire sera d'environ 0 V.)
<i>FFFF</i>	Surintensité	Cette erreur s'affiche lorsque le courant de pic dépasse 55,0 A.		-	Le contrôle se poursuit et le fonctionnement est normal. Le message d'erreur apparaît pour les affichages suivants. Surveillance valeur 1 courant élément chauffant Surveillance valeur 2 courant élément chauffant Surveillance valeur 1 courant de fuite Surveillance valeur 2 courant de fuite
<i>LE1 LE2 LER1 LER2</i>	Alarme HB ou HS	S'il existe une alarme HB ou HS, l'affichage n°1 clignote dans le niveau de réglage correspondant.		-	L'affichage n° 1 du paramètre suivant clignote dans Niveau fonctionnement ou Niveau de réglage. Surveillance valeur 1 courant élément chauffant Surveillance valeur 2 courant élément chauffant Surveillance valeur 1 courant de fuite Surveillance valeur 2 courant de fuite Cependant, le contrôle se poursuit et le fonctionnement est normal.

### Paramètres

Les éléments de configuration associés de chaque niveau sont décrits ci-dessous. Si vous appuyez sur la touche Mode au niveau du dernier élément de configuration, l'affichage revient au premier élément de configuration du même niveau.




Niveau élément surveillé / défini



Remarque : Les éléments surveillés / définis à afficher sont définis dans les paramètres Élément Surveillé / Défini 1 à 5 (niveau de configuration des fonctions avancées).

Appuyez sur la touche pendant au moins 1 s.

Niveau de configuration des fonctions avancées



## Précautions de sécurité

Reportez-vous aux Précautions de sécurité pour tous les régulateurs numériques de température.

### ⚠ ATTENTION

Ne touchez pas les bornes lorsque l'appareil est sous tension.

Risque de blessure légère causée par une électrocution.



Un choc électrique peut se produire. Ne touchez pas les câbles ou les connecteurs avec les mains mouillées.



Des décharges électriques, incendies ou dysfonctionnements peuvent se produire. Ne laissez pas d'objets métalliques, de conducteurs, de déchets d'installation ou d'humidité pénétrer dans le régulateur numérique de température ou dans le(s) port(s) d'outil de configuration. Fixez le capot au port d'outil de configuration du panneau avant dès que vous ne l'utilisez pas afin d'empêcher tout corps étranger de pénétrer dans le port.



N'utilisez pas le régulateur numérique de température dans des endroits renfermant des gaz inflammables ou explosifs. Des blessures dues à une explosion peuvent se produire.



Le non-respect de cette consigne peut occasionnellement provoquer un incendie. Ne laissez pas de saleté ou d'autre corps étranger pénétrer dans le(s) port(s) d'outil de configuration, ou entre les broches des connecteurs du câble de l'outil de configuration.



Cela pourrait occasionnellement provoquer une décharge électrique ou un incendie mineurs. N'utilisez pas des câbles endommagés.



Ne démontez, modifiez ou réparez jamais le produit et ne touchez aucune partie interne. Des décharges électriques, incendies ou dysfonctionnements mineurs peuvent se produire.



**ATTENTION – Risques d'incendie et de décharge électrique**

- Ce produit est homologué UL en tant qu'équipement de contrôle de process de type ouvert. Il doit être monté dans un boîtier ne permettant pas au feu de s'échapper à l'extérieur.
- Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser plusieurs sectionneurs pour réduire l'énergie de l'équipement avant de procéder à l'entretien du produit.
- Les entrées de signaux sont de type SELV à énergie limitée.\*1
- Attention : pour diminuer le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'interconnectez pas les sorties de différents circuits de classe 2.\*2



Si les relais de sortie sont utilisés au-delà de leur durée de vie, les contacts risquent occasionnellement de fondre ou de brûler.

Vérifiez toujours les conditions d'application et utilisez les relais de sortie dans les limites de leur charge nominale et de leur durée de vie électrique. La durée de vie des relais de sortie varie considérablement en fonction de la charge de sortie et des conditions de commutation.



Serrez les vis de borne à un couple de serrage compris entre 0,43 et 0,58 N•m.

Un mauvais serrage des vis peut être à l'origine d'un incendie.



Réglez les paramètres du produit en fonction du système contrôlé. S'ils ne sont pas réglés correctement, des dysfonctionnements peuvent se produire et engendrer des dégâts matériels ou des accidents.



Un dysfonctionnement du produit peut parfois rendre les opérations de contrôle impossibles ou empêcher l'activation des alarmes, avec pour conséquence des dégâts matériels.



Pour assurer la sécurité en cas de dysfonctionnement du produit, prenez les mesures de sécurité appropriées en installant par exemple un dispositif de surveillance sur une ligne distincte.

- \*1. Un circuit SELV est un circuit séparé de l'alimentation par une double isolation ou une insulation renforcée, qui ne dépasse pas 30 Vr.m.s. et 42,4 V pic ou 60 Vc.c.
- \*2. Une alimentation de classe 2 est une alimentation testée et certifiée par UL comme ayant le courant et la tension de la sortie secondaire limitées à des niveaux spécifiques.

## Précautions pour une utilisation en toute sécurité

Veillez à respecter les précautions suivantes pour éviter tout dysfonctionnement ou toute conséquence négative au niveau des performances ou du fonctionnement du produit.

Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner un fonctionnement incorrect.

1. Ce produit est exclusivement conçu pour une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans les endroits suivants :
  - les endroits soumis à la chaleur directe d'appareils de chauffage ;
  - les endroits exposés aux éclaboussures de liquides ou aux projections d'huile ;
  - les endroits exposés à la lumière directe du soleil ;
  - les endroits contenant de la poussière ou des gaz corrosifs (en particulier, le gaz sulfureux ou le gaz ammoniac) ;
  - les endroits soumis à des variations de température importantes ;
  - les endroits exposés au givre et à la condensation ;
  - les endroits soumis à des vibrations et à des chocs importants.
2. Utilisez et stockez le produit dans les plages de température et d'humidité ambiantes nominales spécifiées. Le montage groupé de plusieurs régulateurs numériques de température ou le montage superposé de régulateurs numériques de température peut provoquer l'accumulation de chaleur à l'intérieur des régulateurs, ce qui réduira leur durée de vie. Dans ce cas, un refroidissement par ventilateurs ou par d'autres moyens de ventilation d'air est requis pour refroidir les régulateurs numériques de température.
3. Laissez un espace autour du régulateur numérique de température pour permettre à la chaleur de s'échapper. Ne bloquez pas les trous d'aération sur le régulateur numérique de température.
4. Contrôlez le câblage et la polarité des bornes.
5. Pour le câblage, utilisez la taille spécifiée pour les bornes séries (M3, largeur de 5,8 mm ou moins). En cas de connexions à câbles nus, utilisez des câbles multibrins ou continus en cuivre d'un calibre compris entre AWG24 et AWG18 (correspondant aux sections de 0,205 à 2,081 mm<sup>2</sup>). (La longueur dénudée est comprise entre 6 et 8 mm.) Il est possible d'insérer deux fils de même section et de même type ou deux bornes séries maximum dans une seule borne. Ne connectez pas plus de fils ou plus de deux bornes séries à la même borne.
6. Ne câblez pas les bornes qui ne sont pas utilisées.
7. Utilisez une source d'alimentation commerciale pour l'entrée de tension d'alimentation d'un régulateur numérique de température répondant aux spécifications d'entrée CA. N'utilisez pas la sortie d'un variateur comme alimentation. Selon les caractéristiques de sortie du variateur, une augmentation de la température au sein du régulateur numérique de température peut provoquer de la fumée ou un incendie, même si le variateur possède une fréquence de sortie spécifiée de 50 / 60 Hz.
8. Pour éviter les parasites inductifs, maintenez le câblage du bornier du produit à distance des câbles électriques, conducteurs de hautes tensions ou de fortes intensités. De même, ne câblez pas les lignes électriques avec le câblage du produit ni parallèlement à celui-ci. Il est conseillé d'utiliser des câbles blindés et des conduites ou fourreaux distincts. Fixez un limiteur de surtension ou un filtre antiparasite aux périphériques qui génèrent du bruit (en particulier les moteurs, transformateurs, solénoïdes, bobines magnétiques et autres équipements à composants inductifs). Si un filtre antiparasite est utilisé pour l'alimentation électrique, vérifiez d'abord la tension et le courant et fixez le filtre antiparasite le plus près possible du produit. Laissez autant d'espace que possible entre le produit et les appareils générant une haute fréquence (machines à souder haute fréquence, machines à coudre haute fréquence, etc.) ou des pointes de tension puissantes.
9. Utilisez le produit dans la plage de charge et d'alimentation nominale.
10. Assurez-vous que la tension nominale est atteinte dans les deux secondes qui suivent le réglage sur ON à l'aide d'un commutateur ou d'un contact de relais. Si la tension est appliquée progressivement, l'alimentation risque de ne pas être réinitialisée et des dysfonctionnements peuvent se produire au niveau de la sortie.
11. Pour garantir l'affichage correct de la température, assurez-vous que le régulateur numérique de température dispose de 30 minutes ou plus pour pouvoir chauffer après le réglage sur ON avant de commencer les opérations de contrôle.
12. Lorsque vous effectuez l'auto-adaptativité, réglez la charge (p.ex., l'élément chauffant) sur ON en même temps que le produit ou avant. Si vous réglez le produit sur ON avant de régler la charge sur ON, l'auto-adaptativité ne s'effectue pas correctement et les performances du contrôle ne sont pas optimales.
13. Installez un commutateur ou un disjoncteur à proximité du produit. Le commutateur ou le disjoncteur doit être placé à portée de main de l'opérateur et doit être renseigné comme étant un moyen de déconnecter l'appareil.
14. N'utilisez pas de diluant pour peinture ou de produit chimique similaire pour le nettoyage. Utilisez de l'alcool standard.
15. Configurez le système (panneau de commande, par exemple) en gardant à l'esprit le délai de 2 secondes dont a besoin la sortie du produit après le réglage sur ON.
16. La sortie risque d'être désactivée lorsque vous passez au niveau de réglage initial. Tenez-en compte lors du contrôle.
17. Le nombre d'opérations d'écriture EEPROM (mémoire non volatile) est limité. Veuillez donc utiliser le mode d'inscription RAM lorsque vous devez souvent écraser des données pendant des communications ou autres opérations.
18. Utilisez des outils adéquats lorsque vous démontez le régulateur température numérique en vue de la mise au rebut. Les éléments pointus à l'intérieur du régulateur peuvent provoquer des blessures.
19. Ne connectez pas de câbles simultanément au port d'outil de configuration du panneau avant et au port d'outil de configuration du panneau supérieur. Vous risqueriez d'endommager le régulateur numérique ou de provoquer un dysfonctionnement.
20. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble de conversion, ne pliez pas le câble au-delà de son rayon de courbure normal et ne tirez pas dessus avec une force excessive.
21. Ne débranchez pas le câble de conversion des communication ou le câble de conversion USB-série alors que des communications sont en cours. Vous risqueriez de provoquer des dégâts ou un dysfonctionnement.
22. Ne touchez pas les bornes de l'alimentation externe ou d'autres pièces métalliques du régulateur numérique de température.
23. Ne dépassez pas la distance de communication indiquée dans les spécifications. Utilisez le câble de communication spécifié. Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5CC / E5EC (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur les distances de communication et les câbles.
24. Ne pliez pas les câbles de communication au-delà du rayon de courbure normal. Ne tirez pas sur les câbles de communication.
25. Ne réglez pas le régulateur numérique de température sur ON ou sur OFF alors que le câble de conversion USB-série est connecté. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du régulateur numérique de température.
26. Assurez-vous que les voyants du câble de conversion USB-série fonctionnent correctement. Selon les conditions d'application, la détérioration dans les connecteurs et le câble peuvent être accélérées et une communication normale peut s'avérer impossible. Procédez à leur inspection et à leur remplacement périodiques.
27. Les connecteurs peuvent être endommagés si vous les insérez avec une force excessive. Lors du raccordement d'un connecteur, assurez-vous toujours qu'il est correctement orienté. Ne forcez pas si vous ne parvenez pas à brancher le connecteur en douceur.
28. Du bruit peut pénétrer dans le câble de conversion USB-série, entraînant ainsi le dysfonctionnement du régulateur. Ne laissez pas le câble de conversion série / USB connecté en permanence au régulateur.

## Précautions d'utilisation

### ● Durée de vie

- Utilisez l'appareil dans les plages de température et d'humidité suivantes :  
 Température : -10 à 55 °C (sans givre ni condensation)  
 Humidité : 25 à 85 %  
 Si le produit est installé à l'intérieur d'une carte de contrôle, la température ambiante, y compris la température autour du produit, ne doit pas dépasser 55 °C.
- La durée de vie des appareils électroniques tels que les régulateurs numériques de température dépend non seulement du nombre de commutations des relais, mais aussi de la durée de vie des composants électroniques.  
 La température ambiante influe sur la durée de vie des composants : plus la température est élevée, plus la durée de vie diminue, et plus la température est faible, plus la durée de vie augmente. Ainsi, vous pouvez rallonger la durée de vie en baissant la température du régulateur numérique de température.
- Si vous montez plusieurs régulateurs numériques de température à l'horizontale ou à la verticale à proximité les uns des autres, la chaleur émise par les régulateurs élève la température interne et leur durée de vie diminue en conséquence. Dans ce cas, un refroidissement par ventilateurs ou par d'autres moyens de ventilation d'air est requis pour refroidir les régulateurs numériques de température. Toutefois, en cas d'utilisation d'un refroidissement forcé, ne refroidissez pas les sections de borne seules pour éviter les erreurs de mesure.

### ● Précision de mesure

- Lorsque vous prolongez ou connectez le câble d'alimentation des thermocouples, veillez à bien utiliser des câbles de compensation correspondant aux types de thermocouples.
- Lorsque vous prolongez ou connectez le câble d'alimentation de la sonde à résistance platine, utilisez des câbles à résistance faible en veillant à ce que la résistance soit la même pour les trois câbles.
- Montez le produit pour qu'il soit à l'horizontale.
- Si les mesures ne sont pas suffisamment précises, vérifiez si le décalage d'entrée est réglé correctement.

### ● Étanchéité à l'eau

La classe de protection est conforme aux indications ci-dessous. Les sections dont la classe de protection n'est pas spécifiée ou celles dont la classe est IP□0 ne sont pas étanches.

panneau avant : IP66, boîtier arrière : IP20, section bornier : IP00

### ● Précautions d'exploitation

- À partir du réglage sur ON, il faut compter environ deux secondes pour que les sorties passent à ON. Tenez bien compte de ce délai lorsque vous incorporez les régulateurs numériques de température dans un circuit de séquence.
- Pour garantir l'affichage correct de la température, assurez-vous que le régulateur numérique de température dispose de 30 minutes ou plus pour pouvoir chauffer après le réglage sur ON avant de commencer les opérations de contrôle.
- Lorsque vous utilisez l'auto-adaptativité, réglez la charge sur ON (p.ex., un élément chauffant) en même temps que le régulateur de température ou avant. Si vous réglez le régulateur de température sur ON avant de régler la charge sur ON, l'auto-adaptativité ne s'effectue pas correctement et les performances du contrôle ne sont pas optimales.
- Si vous démarrez le fonctionnement après le temps de chauffe du régulateur numérique de température, réglez l'appareil sur ON, puis à nouveau sur ON en même temps que vous réglez la charge sur ON. (Au lieu de régler le régulateur numérique de température sur OFF, puis à nouveau sur ON, vous pouvez également passer du mode STOP au mode RUN).
- Évitez d'utiliser le régulateur de température à proximité d'une radio, d'une télévision ou d'un équipement sans fil. Ces appareils peuvent générer des perturbations radio qui réduisent les performances du régulateur de température.

### ● Autres


- Ne branchez pas et ne débranchez pas le connecteur du câble de conversion de façon répétée sur une brève période de temps. L'ordinateur risque de ne pas fonctionner correctement.
- Après avoir connecté le câble de conversion à l'ordinateur, vérifiez le numéro de port COM avant d'établir des communications. L'ordinateur a besoin d'un certain temps pour reconnaître la connexion du câble. Ce délai ne signifie pas qu'il y a un problème.
- Ne branchez pas le câble de conversion via un concentrateur USB. Vous pourriez endommager le câble de conversion.
- N'utilisez pas de câble d'extension pour allonger le câble de conversion lors de la connexion à l'ordinateur. Vous pourriez endommager le câble de conversion.

### ● Montage

#### Montage sur un panneau


#### E5CC

Il existe deux modèles de cache-bornes compatibles avec l'E5CC.



- Pour un montage étanche, il faut installer la couverture étanche sur le régulateur. Il n'est pas possible de garantir l'étanchéité si vous montez plusieurs régulateurs en groupe. La couverture étanche n'est pas nécessaire lorsqu'aucune étanchéité n'est requise.
- Insérez l'E5CC dans le trou de montage du panneau.
- Poussez l'adaptateur des bornes vers le panneau et fixez de manière temporaire l'E5CC.
- Serrez les deux vis de fixation sur l'adaptateur. Serrez petit à petit les deux vis en alternance afin de maintenir l'équilibre. Serrez les vis à un couple de serrage de 0,29 à 0,39 N•m.

## E5EC




1. Pour un montage étanche, il faut installer la couverure étanche sur le régulateur. Il n'est pas possible de garantir l'étanchéité si vous montez plusieurs régulateurs en groupe. La couverure étanche n'est pas nécessaire lorsqu'aucune étanchéité n'est requise.
2. Insérez l'E5EC dans le trou de montage du panneau.
3. Poussez l'adaptateur des bornes vers le panneau et fixez de manière temporaire l'E5EC.
4. Serrez les deux vis de fixation sur l'adaptateur. Serrez petit à petit les deux vis en alternance afin de maintenir l'équilibre. Serrez les vis à un couple de serrage de 0,29 à 0,39 N•m.

## Montage du cache-bornes

## E5CC


Pliez légèrement le cache-bornes E53-COV23 pour le fixer au bornier, comme illustré dans le schéma suivant. Le cache-bornes ne peut pas être fixé dans le sens opposé. Le cache-bornes E53-COV17 peut également être fixé.

Assurez-vous que le repère « UP » est dirigé vers le haut, puis insérez le cache-bornes E53-COV17 dans les trous en haut et en bas du régulateur numérique de température.




## E5EC

Pliez légèrement le cache-bornes E53-COV24 pour le fixer au bornier, comme illustré dans le schéma suivant. Le cache-bornes ne peut pas être fixé dans le sens opposé.



## ● Précautions de câblage

- Séparez les fils d'entrée des lignes d'alimentation afin d'empêcher les parasites extérieurs.
- Utilisez un câble blindé à paires torsadées AWG24 à AWG18 (section de 0,205 à 0,8231 mm<sup>2</sup>).
- Utilisez des bornes serties pour connecter les bornes.
- Utilisez le matériel de câblage et les outils à dénuder appropriés pour les bornes serties.
- Serrez les vis des bornes à un couple de serrage de 0,43 à 0,58 N•m.
- Utilisez les types de bornes serties suivants pour vis M3.



## Garantie de trois ans

---


### ● Période de garantie

La période de garantie de l'appareil s'étend sur trois ans à compter de la date d'expédition de l'appareil par l'usine.

### Étendue de la garantie

L'appareil est garanti dans les conditions suivantes de fonctionnement.

1. Température de fonctionnement moyenne (voir note) :  
-10 °C à 50 °C
2. Méthode de montage : Montage standard



**Remarque :** Température de fonctionnement moyenne Référez-vous à la température de process de l'appareil monté sur un panneau de commande et connecté à des périphériques à condition que l'appareil ait un fonctionnement stable, que vous ayez choisi le type d'entrée K pour l'appareil, que les bornes d'entrée positive et négative du thermocouple soient court-circuitées et que la température ambiante soit stable.

Si l'appareil vient à dysfonctionner pendant la période de garantie, OMRON s'engage à le réparer ou à remplacer les pièces nécessaires, aux frais d'OMRON.

## Lisez et assurez-vous de comprendre ce catalogue

Veillez lire attentivement et vous assurer de comprendre ce catalogue avant d'acheter le produit. Consultez votre revendeur OMRON si vous avez des questions ou des commentaires.

## Garantie et limitations de responsabilité

### GARANTIE

La garantie OMRON prend en charge les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre du produit pour une période d'un an (ou toute autre durée spécifiée) à compter de la date de la vente par OMRON.

OMRON NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NI NE DÉCLARE, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, QUE LE PRODUIT EST EXEMPT DE CONTREFAÇON, QU'IL A UNE VALEUR COMMERCIALE OU QU'IL CONVIENT À UN USAGE PARTICULIER. TOUT ACHETEUR OU UTILISATEUR RECONNAÎT QUE SEUL L'ACHETEUR OU L'UTILISATEUR PEUT DÉTERMINER SI LES PRODUITS RÉPONDENT CONVENABLEMENT À L'USAGE AUXQUELS ILS SONT DESTINÉS. OMRON REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE.

### LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

OMRON NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DE LA PERTE DE PROFIT OU DE LA PERTE COMMERCIALE LIÉE D'UNE QUELCONQUE FAÇON AUX PRODUITS, QUE LA RÉCLAMATION REPOSE SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UNE NÉGLIGENCE OU UNE STRICTE RESPONSABILITÉ.

En aucun cas, la responsabilité d'OMRON ne saurait excéder le prix de vente unitaire du produit pour lequel la responsabilité est invoquée.

EN AUCUN CAS, OMRON NE SERA RESPONSABLE DE LA GARANTIE, DE LA RÉPARATION OU AUTRE DEMANDE CONCERNANT LES PRODUITS, À MOINS QUE L'ANALYSE D'OMRON NE CONFIRME QU'ILS ONT ÉTÉ MANIPULÉS, STOCKÉS, INSTALLÉS ET ENTRETENUS CORRECTEMENT ET N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE CONTAMINATIONS, D'UNE UTILISATION ANORMALE OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION OU DE MODIFICATIONS OU RÉPARATIONS INAPPROPRIÉES.

## Considérations sur les applications

### ADÉQUATION AU BESOIN

OMRON ne garantit pas la conformité de ses produits avec les normes, codes, ou réglementations applicables en fonction de l'utilisation des produits par le client.

Il appartient à l'opérateur de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de l'adéquation des produits aux systèmes, machines et équipements avec lesquels ils seront utilisés.

Informez-vous de toutes les interdictions d'utilisation de ce produit applicables et respectez-les.

NE JAMAIS UTILISER LES PRODUITS DANS LE CADRE D'UNE APPLICATION IMPLIQUANT UN RISQUE GRAVE POUR LA VIE OU LA PROPRIÉTÉ SANS VOUS ASSURER QUE LE SYSTÈME DANS SON INTÉGRALITÉ EST CONÇU POUR GÉRER CES RISQUES ET QUE LES PRODUITS OMRON SONT CORRECTEMENT PARAMÈTRES ET INSTALLÉS POUR L'UTILISATION SOUHAITÉE AU SEIN DE L'ÉQUIPEMENT OU DU SYSTÈME COMPLET.

### PRODUITS PROGRAMMABLES

OMRON ne pourra être tenu responsable de la programmation par l'utilisateur d'un produit programmable ou des conséquences d'une telle opération.

## Dénégations de responsabilité

### MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques et les accessoires des produits peuvent changer à tout moment pour motif d'amélioration des produits ou pour d'autres raisons. Prenez contact avec votre distributeur OMRON pour obtenir confirmation des caractéristiques techniques des produits achetés.

### DIMENSIONS ET POIDS

Les dimensions et les poids sont nominaux et ne doivent pas être utilisés à des fins de fabrication, même si les tolérances sont indiquées.

### DONNÉES TECHNIQUES

Les données techniques indiquées dans le présent catalogue ne visent qu'à guider l'utilisateur et ne constituent pas une garantie. Elles représentent le résultat des tests dans des conditions d'essai d'OMRON et les utilisateurs doivent les mettre en corrélation avec les besoins de leur application. Les performances réelles sont assujetties aux dispositions de la garantie et aux limitations de responsabilité d'OMRON.